

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr 1

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip :**

**Cod produs,conf. Registrul Unic,Anexa 1:2.34 – Cosuri,Burlane si produse specifice.**

**2. Tipul,lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii**

Jgheaburi, burlane si accesorii din tabla de otel

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila ( astfel cum este prevazut de fabricant ) ( conform cap.2, pct2.1 – Domenii acceptate de utilizare din AT) :**

Jgheaburile de streasina, burlanele si accesorii metalice pentru colectarea apei de pe acoperis fabricate de SC Metale International SRL sunt in conformitate cu SR EN 612:2006.

Se utilizeaza pentru realizarea sistemelor locale pentru colectarea apei si evacuarea apei pluviale de pe acoperisurile cladirilor mici de locuinte sau social culturale (P,P+1),industriale sau agricole .

Jgheaburile, burlanele si accesorii se executa pentru a rezista la actiunile combinate ale apei,ghetii si zapezilor de pe acoperis, trebuie sa fie estetice, durabile si accesibile pentru verificari si reparatii periodice .

**4. Numele,denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului**

SC Metale International SRL,Str. Magura,Nr.121,Loc. Focsani,Jud. Vrancea,Tel/Fax:0237 212777

**5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul**

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SI – 05/136-2023; 05/113-2020; 05/087-2017; 05/075-2014

**7. Performanța produselor:**

Nr.	Caracteristici	UM	Standardul de incercari	Valoare de referinta	Valori declarate(rezultate incercari)	Unitatea executanta
<b>A. Determinari pentru jgheaburi</b>						
1	Tolerante dimensionale	mm	SR EN 612:2006	Tolerante admisibile	Abaterile dimensionale se incadreaza in tolerantele admise	INCD URBAN-INCERC Sucursala Iasi
2	Clasa de reactie la foc		SR EN 13501 – 1 + A1:2010 Ord. min. 269/2008,Anexa,tab.8		A1	
<b>B. Determinari pentru burlane</b>						
3	Tolerante dimensionale	mm	SR EN 612:2006	Tolerante admisibile	Abaterile dimensionale se incadreaza in tolerantele admise	INCD URBAN-INCERC Sucursala Iasi
4	Durabilitate	-	SR EN 60068-2-5:2011	1000h expunere fara degradari	Dupa expunere la radiatii nu sau constatate degradari	INCD URBAN-INCERC Sucursala Iasi
5	Clasa de reactie la foc		SR EN 13501 – 1 + A1:2010 Ord. min. 269/2008,Anexa,tab.8		A1	
<b>C. Determinari ptr carlige jgheab 125/180 si carlige pazie</b>						
6	Determinarea capacitatii portante	N	SR EN 1462: 2006	Fara prabusire si sageata permanenta ≤5mm la o sarcina de 500N	Fara prabusire si sageata permanenta = 3,5mm la o sarcina de 500N Clasa de capacitate portanta L	INCD URBAN-INCERC Sucursala Iasi

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile

- INCD URBAN INCERC , Sucursala Iasi, str. Prof. Anton Serban, nr. 37 , Iasi .

**Această declarație de conformitate este emisa pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnata pentru și în numele fabricantului de către:**

Valentin Resmerita , administrator

Focsani , judetul Vrancea la data 30.03.2023

S-a eliberat o copie a Declaratiei de Conformitate astazi ...../...../..... inregistrata sub nr.....beneficiar.....

Semnatura ,  
ing. Sucioaia-Tudor Gabriel , director fabrica